

Рекомендации по отмене «летнего» времени в ТЭКОН

В связи с принятым в текущем году законом «О порядке исчисления времени в РФ» (далее «Закон») возникает необходимость однократного перевода времени в приборах ТЭКОН 26 октября 2014 года. Рекомендуем выполнить эту операцию следующим образом:

1 Предполагается, что на всех находящихся в эксплуатации приборах типа ТЭКОН-10, ТЭКОН-17, ТЭКОН-19 всех модификаций, признак необходимости перехода на летнее/зимнее время в данный момент снят. Если версия программы ТЭКОН-19 младше 74, прибор был обработан после 2011 года программой «ЗИМА-ЛЕТО» с нашего сайта.

2 Если согласно «Закону» время в данном регионе после 26 октября с.г. не изменяется, корректировка ТЭКОН не требуется.

3 Если согласно «Закону» время в регионе переводится на один час назад, требуется корректировка времени в ТЭКОН одним из следующих способов:

3.1 Перевод вручную (рекомендуется)

3.1.1 Если при работе с прибором используется диспетчерский программный комплекс ИСКРА (кроме варианта обмена по GPRS с динамическим IP-адресом), можно откорректировать время в ТЭКОН через комплекс ИСКРА. В остальных случаях требуется корректировка непосредственно в приборе.

3.1.2 В ТЭКОН-10, ТЭКОН-17 время наиболее удобно перевести непосредственно через меню дисплея прибора.

3.1.3. В ТЭКОН-19 время следует перевести программой ТЕЛЕПОРТ, как правило, непосредственно на объекте.

3.2 Автоматический перевод

Для ТЭКОН-19 принципиально можно воспользоваться автоматическим переходом на «зимнее» время. Для этого с помощью программы ТЕЛЕПОРТ следует ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО НАЧАЛА ОКТАБРЯ установить в приборе настроечный признак «переход на летнее/зимнее время». В ночь на 26 октября прибор автоматически перейдет на «зимнее» время, как описано в РЭ. После этого признак перехода следует ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить не позднее февраля следующего года во избежание повторного перехода весной на «летнее» время.

4 Если согласно «Закону» время в регионе переводится на два часа назад, время в приборе должно быть откорректировано только вручную согласно указаниям 3.1.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Следует иметь в виду, что при ручном переводе времени часовые архивы в приборах всех типов за тот час (или два) того дня, в который переводилось время, реально будут отсутствовать (иметь неверные значения), а суточный архив накопления за этот день явится суммой 25 часов (26 при сдвиге на два часа). При автоматическом переходе состояние архивов описано в РЭ.

2) Вручную время можно откорректировать как до 26 октября, так и после.

3) Если прибор снабжен паролем наладчика, перед корректировкой времени или установкой/снятием признака перехода его следует ввести.

4) Автоматический переход на зимнее время в ТЭКОН-19М происходит на час позже требуемого времени; т.е. в 3.00, переводом стрелок на 2.00. В ТЭКОН-19 переход без особенностей.